

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IBAIEDER



Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

BLANCA VINUESA ERAIKINA
PORTUETXE 16, 1.SOILAIRUA
C.P. 20018

TEL. 943 31 95 00
FAX. 943 69 70 50

Nombre de proyecto : DEPOSITO ASKIZU REV_02

Sistema : IBAIEDER_TELE

Modificado por: USUIBAIEDER

CIF Titular : A20471462 GIPUZKOAKO URAK

Potencia contratada: 6.6 KW

Instalacion : Askizu Auzoa 14-1 bajo 1 GETARIA 20808

CUPS : ES 0021 0000 0321 6277 TT0F

Creado : 22/11/2016

Número de páginas maximas : 25

Modificado : 11/03/2020

Cantidad de páginas : 25

				Fecha	Nombre	Numero	 Gipuzkoako Ur Kontsortzioa Gipuzkoako Urak	Cliente:	GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA		Proyecto/ Nº Pedido: DEPOSITO ASKIZU REV_02		
			Diseñado					Denomin.	AZALA				
			Comprob.										
			Ult.Modif.	11/03/2020	USUIBAIEDER			DEPOSITO ASKIZU REV_02					
			Ploteado										
								De pagina		Pagina nº 0a		A pagina 0b	

Horrien aurkibidea

X zutabea: Automatikoki eginiko horria baina eskuz aldaketaren bat eginda.

IBAI DER IND

[illegible]

				Fecha	Nombre	Numero	 Gipuzkoako Ur Kontsortzioa Gipuzkoako Urak	Cliente:	GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA			Proyecto/ Nº Pedido: DEPOSITO ASKIZU REV_02			
			Diseñado					Denomin.	DEPOSITO ASKIZU REV_02			AURKIBIDEA			
			Comprob.												
			URL Modif.	11/03/2020	USUIBAIEDER				DEPOSITO ASKIZU REV_02			De pagina 0b		Pagina nº 0c	A pagina 0d
			Ploteado												

Modifica	Fecha			Fecha	Nombre	Numero
OIHAN	06/02/2018		Diseñado			
			Comprob.			
			Ult.Modif.	11/03/2020	USUBAIEDER	
			Ploteado			



Cliente: **GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA**

Denomin.

DEPOSITO ASKIZU REV_02

Proyecto/ N° Pedido:	DEPOSITO ASKIZU REV_02
----------------------	------------------------


ARMARIO RITTAL


De pagina
0c

Pagina nº	0d
-----------	----

A pagina
0m

			Fecha	Nombre	Numero	 <p>Gipuzkoako Ur Kontsortzioa Gipuzkoako Urak</p>	Cliente: GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA	Proyecto/ Nº Pedido: DEPOSITO ASKIZU REV_02		
		Diseñado					Denomin.:	ARMARIO FUERZA		
		Comprob.					DEPOSITO ASKIZU REV_02	De pagina 0d	Pagina nº 0m	A pagina 1
		Ult.Modif.	07/06/2020	CCV						
		Ploteado								






Modifica	Fecha			Fecha	Nombre	Numero
OIHAN	06/02/2018		Diseñado			
			Comprob.			
			Ult.Modif.	11/03/2020	USUIBAIEDER	
			Ploteado			





Cliente:	GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA	Proyecto/ Nº Pedido:	DEPOSITO ASKIZU REV_02
Denomin.	DEPOSITO ASKIZU REV_02	De pagina	Pagina nº
		1	4
			A pagina
			5

CONMUTADORES ROTATIVOS





CONFIGURACION P.L.C. S5-103 (SIEMENS)





Modifica	Fecha			Fecha	Nombre	Numero	<div><p>Gipuzkoako Ur Kontsurtzioa Gipuzkoako Urak</p></div>		Cliente: GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA		Proyecto/ Nº Pedido: DEPOSITO ASKIZU REV_02		
OIHAN	06/02/2018		Diseñado						Denomin.		ENTRADAS ANALOGICAS EW72		
			Comprob.						De pagina		Pagina nº	A pagina	
			Ult.Modif.	11/03/2020	USUIBAIEDER				6		7	8	
			Ploteado										






				Fecha	Nombre	Numero
			Diseñado			
			Comprob.			
			Ult.Modif.	11/03/2020	USUIBAIEDER	
			Ploteado			



Gipuzkoako Ur Kantsortzioa
Gipuzkoako Urak


Cliente:	GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA	Proyecto/ Nº Pedido:	DEPOSITO ASKIZU REV_02		
Denomin.		ENTRADAS DIGITALES E5			
	DEPOSITO ASKIZU REV_02	De pagina	Pagina nº	A pagina	
		10	11	12	
























































Plano de bornes

F13_003















































Plano de bornes

F13_003

Destinos externos				Regleta =+-X12				Destinos internos			
Designación de destino		Cableado	Puente		Texto de función	Puente	Cableado	Designación de destino		Colocación	
-GS2				 3 				-Q1		/1.1	
				 				-KA1		/1.5	
-QF1				 5 	ACOMETIDA			-Q1		/1.1	
-GS2				 7 				-Q1		/1.1	
				 				-GS1		/1.5	
-QF1				 9 				-Q1		/1.1	
-KA1				 11 				-GS2		/1.3	
-Y1				 13 	GS2 BATERIA			-GS2		/1.3	
-B1				 13 	B1 CAUDALIMETRO			-KA3:11		/4.2	
				 			21	-U1		/7.2	
		33		 13 			13	-EW80		/8.2	
-SEP				 13 	RESERVA						
-B1				 21 				-Y1		/4.2	
-SP1				 21 			21	-U4		/8.2	
-SEP		37		 37 				-B1		/4.7	
-SEP		39		 39 	B1 CAUDALIMETRO			-B1		/4.7	
-9				 E4.7 	REMOTO			-B1		/10.8	
-SEP				 149 	RESERVA						
				 1112 				-F2		/6.1	
				 1113 	ARQUETA DE ASKIZU			-F2		/6.1	
-4				 E3.0 	VALVULA DEPOSITO 1 ABIERTA						
-3				 E3.1 	VALVULA DEPOSITO 1 CERRADA						
-6				 E3.2 	VALVULA DEPOSITO 2 ABIERTA						
-5				 E3.3 	VALVULA DEPOSITO 2 CERRADA						
-8				 E3.4 	B5 INTRUSOS			-B5		/9.5	


Plano de bornes

F13_003


Destinos externos				Regleta =+-X12				Destinos internos			
Designación de destino		Cableado	Puente		Texto de función	Puente	Cableado	Designación de destino		Colocación	
				 E4.7 				-B1	/4.6		
-4				 E5.0 	Y1 VALV. REGULACION						
-3				 E5.1 	VALVULA REGULACION ABIERTO						
-5				 E5.3 	RESERVA						
-8				 E5,4 	=						
				 MALLA 	PRESION 0-6BAR / 4-20mA				/7.3		
				 PE 					/1.2		
				 PE 					/4.7		
				 	TELEMANDO				/6.0		
				 					/6.1		
-F3	111			 	SARRERAKO PRESIOA			-B2	/7.3		
	111			 							
				 	SARRERAKO PRESIOA		113	-B2	/7.3		
				 	PRESION 0-6BAR / 4-20mA		117	-B2	/7.3		
-4	A7.0			 	RESERVA						
-6	A7.2			 	VALVULA REGULACION						
-5	A7.3			 	MARCHA						
-8	A7.4			 	RESERVA						
-7	A7.5			 	=						
-10	A7.6			 	=						
-9	A7.7			 	=						
											

Plano de bornes

F13_003



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION	REFERENCIA	FABRICANTE	CODIGO	OBSERVACIONES			
1	SA1		ZBEBE101						
8	S1	PRESECTOR BA731LS	BA731LS	CONTRAVES					
	S2								
	S3								
5	P1	VISUALIZADOR 24VCC ENTRADA 4-20mA	VIR-30-30	FEMA					
	P2								
	P3								
	P4								
	P5								
1	B1	CAUDALIMETRO	10D1465G	FISCHER PORTER					
1	B5	CONTACTO MAGNETICO GRAN POTENCIA	JR450	IMAVE					
1	XS1	BASE DE ENCHUFE SCHUKO 2P+T 10/16A 250V	03240	LEGRAND					
1	GS1	FUENTE ALIMENTACION 24V=200W	S-200	MEAN WELL					
1	OF2	AUTOMATICO I 10A	24310	MERLIN-GUERIN					
1	QF1	AUTOMATICO II 6A	24335	MERLIN-GUERIN					
1	QF1	BLOQUE VIGI DIFERENCIAL 40A-30MA	26537	MERLIN-GUERIN					
1	GS2	BATERIAS DE 180W	NIFE-180W	NIFE					
1	KA1	RELE POTENCIA TIPO LY 2NAC 220Vac	LY2-220V-CA	OMRON					
2	KA3	RELE POTENCIA TIPO LY 2NAC 24cc	LY2-24V-CA	OMRON					
1	KA2	RELE AUX. 220V CA NEON 2 NAC	MY2N-220V-CA	OMRON					
3	KA1	ZOCALO PARA RELE TIPO LY	PYFO8AE	OMRON					
	KA3								
	KA4								
1	KA2	ZOCALO DE RELE 2 CONTACTOS TIPO MY	PYFO8A	OMRON					
2	F1	PROTECTOR FLASTRAB	2748603	PHOENIX					
3	F2	PROTECTOR UFBK2-PE/L 24DC-BE+ST	2792154+2792701	PHOENIX					
	F9								
	F10								
1	F3	PROTECTOR UFBK2-PE/L 24AC-BE+ST	2792293+2794165	PHOENIX					
8	F11	PROTECTOR UFBK2-PE-24AC-BE+ST	2797803+2792280	PHOENIX					
	F12								
	F13								
	F14								
	F15								
	F16								
	F17								
	F18								
5	U1	CONVERTIDOR DC24/DC24	PDB05D-55	POWERBOX					
	U2								
	U3								
	U4								
	U5								
1	*FON	CARTA MADRE	1273	PRESCOM					
1	*FON	INTERFASE	1277	PRESCOM					

			Fecha	Nombre	Numero	 Gipuzkoako Ur Kontsurtzioa Gipuzkoako Urak	Cliente:	GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA	Proyecto/ Nº Pedido: DEPOSITO ASKIZU REV_02		
									LISTA DE ARTICULOS		
			Comprob.				Denomin.	DEPOSITO ASKIZU REV_02			
			Ult.Modif.	11/03/2020	USUIBAIEDER						
			Ploteado								
									De pagina 16	Pagina nº 17	A pagina 18

[illegible]

INTERIOR		EXTERIOR					
BORNERO <u>X12</u>		Nº DE HILO	VA HACIA	Nº/COLOR DE VENA	SECCION	Nº DE MANGUERA	DESTINO
5	5	5	ACO		3x2.5mm2	W1	ACOMETIDA
9	9	9	ACO				
11	11	3	GS2		5x2.5mm2	W2	GS2 BATERIA
13	13	7	GS2				
15	15	11	GS2				
17	17	13	GS2				
19	19	13	Y1		7x1.5mm2	W3	Y1 VALV. REGULACION
21	21	13	Y1				
23	23	21	Y1				
25	25	21	Y1				
27	27	27	Y1				
29	29	31	Y1				
31	31	ES.0	Y1				
33	33	ES.1	Y1		4x0.5mm2+M	W4	Y1 VALV. REGULACION
35	35	33	Y1				
37	37	35	Y1				
39	39	MALLA	Y1		4x1.5mm2	W5	B1 CAUDALIMETRO
41	41	13	B1				
43	43	13	B1				
45	45	21	B1				
47	47	21	B1				
49	49	21	B1		4x0.5mm2+M	W6	B1 CAUDALIMETRO
51	51	E4.7	B1				
53	53	37	B1				
55	55	39	B1				
57	57	MALLA	B1				
59	59	1112	XAR		TELEMANDO	W510	XAR ARQUETA ASKIZU
61	61	1113	XAR				
63	63	1062	XAR				
65	65	1063	XAR				
67	67	1064	XAR				
69	69	1065	XAR				
71	71	MALLA	XAR				
73	73	111	B2		4x0.34mm2+M	W7	B2 PRESION
75	75	111	B2				
77	77	113	B2				
79	79	117	B2				
81	81	MALLA	B2				
83	83	111	B3		4x0.5mm2+M	W8	B3 NIVEL DEPOSITO 1
85	85	111	B3				
87	87	123	B3				
89	89	129	B3				
91	91	MALLA	B3				
93	93	111	B4		4x1.5mm2+M	W9	B4 NIVEL DEPOSITO 2
95	95	111	B4				
97	97	135	B4				
99	99	141	B4				
101	101	MALLA	B4				
103	103	21	B5		4x1.5mm2+M	W10	B4 INTRUSOS
105	105	ES.0	B5				
107	107	ES.1	B5				
109	109	ES.2	B5				
111	111	ES.3	B5				
113	113	ES.4	B5				
115	115	E7.0	B5				
117	117	E7.3	B5				
119	119	E7.4	B5				
121	121	E7.5	B5				
123	123	E7.6	B5				
125	125	E7.7	B5				

</

Lista de artículos

IBAIER

[illegible]

				Fecha	Nombre	Numero	<div><p>Gipuzkoako Ur Kontsortzioa Gipuzkoako Urak</p></div>	Cliente: GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA	Proyecto/ Nº Pedido: DEPOSITO ASKIZU REV_02		
			Diseñado					Denomin. DEPOSITO ASKIZU REV_02	ARTIKULUAK		
			Comprob.								
			Ult.Modif.	11/03/2020	USUIBAIEDER				De pagina 20 Pagina nº 30 A pagina		
			Ploteado								