



SINAUT Dedicated Line: CABLE EC-ER1 ... ER7 (ID subred S7: 00c7 - 003b) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
5	ER05_B_Zestoa	TIM 32	0/8
8	ER07_Reg_Aizarnazabal	TIM 32	0/7
99	EC_TIM_2_Ibaieder	TIM 42	0/4

SINAUT Dedicated Line: CABLE EC-ER10 (ID subred S7: 0080 - 0066) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
10	ER10_Der_Oikina	TIM 4R-IE	0/7
99	EC_TIM_3_Ibaieder	TIM 4R	0/4

SINAUT Dedicated Line: CABLE EC-ER31-ER32-ER34 (ID subred S7: 00d8 - 0009) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
31	ER31_B_Azpeitia	TIM 32	0/9
32	ER32_Reg y B_Azkoitia	TIM 42	0/8
34	ER34_B_Mekoleta	TIM 32	0/8
99	EC_TIM_1_Ibaieder	TIM 42	0/4

SINAUT Dedicated Line: CABLE ER10-ORIO (ID subred S7: 0080 - 0069) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
10	ER10_Der_Oikina	TIM 4R-IE	0/7
15	ER15_Der_Vistalegre	TIM 4R-IE	0/4

SINAUT Dedicated Line: CABLE ER10-ZUMAIA (ID subred S7: 005a - 007f) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
10	ER10_Der_Oikina	TIM 3V-IE Advanced	0/8
20	ER20_Dep_Artadi	TIM 3V-IE	0/7

SINAUT Dedicated Line: FIBRA OPTICA ER15-ER16 (ID subred S7: 012b - 0076) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
15	ER15_Der_Vistalegre	TIM 4R-IE	0/4
16	ER16_Reg_Vistalegre	TIM 3V-IE	0/7

SINAUT Dedicated Line: FIBRA OPTICA ER32-ER33 (ID subred S7: 00d8 - 0019) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
------------------------	---------	---------	------

SINAUT Dedicated Line: FIBRA OPTICA ER32-ER33 (ID subred S7: 00d8 - 0019) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
33	ER33_Der_Galdos	TIM 3V	0/7

MPI: MPI - ER10 - TP177B (ID subred S7: 00EA - 006F) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
3	ER10_Der_Oikina	TIM 4R-IE	0/7
4	ER10_Der_Oikina	HMI MPI/DP	-
5	ER10_Der_Oikina	CPU 314	0/2
6	ER10_Der_Oikina	TIM 3V-IE Advanced	0/8

MPI: MPI - ER16 - TP177B (ID subred S7: 00EA - 0070) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
2	ER16_Reg_Vistalegre	CPU 314	0/2
3	ER16_Reg_Vistalegre	TIM 3V-IE	0/7
5	ER16_Dep_Vistalegre	HMI MPI/DP	-

MPI: MPI - ER20 - TP177B (ID subred S7: 005A - 0083) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
2	ER20_Dep_Artadi	CPU 314	0/2
3	ER20_Dep_Artadi	TIM 3V-IE	0/7
4	ER20_Depósito Artadi	IF1B MPI/DP	-

MPI: MPI EC-TIMs (ID subred S7: 00D8 - 0001) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
2	EC_PLC_Ibaieder	CPU 414-2 DP	0/3
3	EC_TIM_1_Ibaieder	TIM 42	0/4
4	EC_TIM_2_Ibaieder	TIM 42	0/4
5	EC_TIM_3_Ibaieder	TIM 4R	0/4

MPI: MPI ER31-TP270 (ID subred S7: 00D8 - 001C) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
1	TP270_Azpeitia	-	-
2	ER31_B_Azpeitia	CPU 314-Azpeitia	0/2
3	ER31_B_Azpeitia	TIM 32	0/9

MPI: MPI ER32-TP270 (ID subred S7: 00D8 - 001E) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
1	TP270_Azkoitia	-	-
2	ER32_Reg y B_Azkoitia	CPU 314-Azkoitia	0/2
3	ER32_Reg y B_Azkoitia	TIM 42	0/9

MPI: MPI ER33-TP270 (ID subred S7: 00D8 - 0020) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
4	TP270_Galdos	-	-
5	ER33_Der_Galdos	CPU 314	0/2
6	ER33_Der_Galdos	TIM 3V	0/7

MPI: MPI ER5-TP170 (ID subred S7: 014D - 0045) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
1	TP170_Zestoa_Akua	-	-
2	ER05_B_Zestoa	CPU 315-2 DP	0/2
3	ER05_B_Zestoa	TIM 32	0/7

PROFIBUS: PROFIBUS BOMBEO-DEPOSITO (ID subred S7: 00C7 - 0043) contiene las siguientes conexiones de red:

Dirección de estación:	Equipo:	Módulo:	B/S:
2	ER05_B_Zestoa	CPU 315-2 DP	0/2
3	ER05_B_Zestoa	IM151-1 Standard	-

T_IBAIEDER_2019_07_22 (C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\Nueva carpeta\IBAI_TELE\IBAI_TELE_ST7_20190805_GENELEK\T_IBAI_6)

El proyecto no contiene subredes multiproyecto