



Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

ANEJO 2: SERVICIOS AFECTADOS

OBRA:

***ABASTECIMIENTO POLIGONO ITZIAR -
MURGIZAR Y XOXOTE***

DEBA



- **AFECCION A OTRAS REDES Y SERVICIOS**

Tras consulta a Inkolan durante la elaboración del presente documento, se ha detectado la presencia de varios servicios en el ámbito de las obras (se adjuntan planos), por lo que será **IMPRESINDIBLE PREVIO AL COMIENZO DE LAS OBRAS** contactar con los responsables de todos los servicios (**aunque no aparezcan en la consulta adjunta**) para garantizar la ejecución de las obras sin afección a otros servicios.

- **AFECCION A CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO, PUERTOS, FFCC O PARTICULARES.**

Dentro del ámbito de las obras se afecta al vial GI-3210. Se adjunta copia de la correspondiente solicitud de autorización a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Donostia, octubre de 2021

Gipuzkoako Ur Kantsortzioa

Gipuzkoako Urak, S.A.

OBRA EGITEKO BAIMEN ESKARIA - SOLICITUD AUTORIZACION PARA OBRA

Eskatzailea Solicitante	GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA		Data Fecha	11-10-2021
IFK CIF	G20423992	Helbidea Dirección	Blanca Vinuesa eraikuntza. Portuetxe,16, 1.solairua	
Herria Localidad	Donostia	P.K. C.P.	20018	Tfnoa Tfno
				943 31 18 01

OBREN IZENBURUA - TITULO DE LA OBRA:	KODEA / CODIGO:
ABAST. POLIGONO ITZIAR - MURGIZAR Y XOXOTE	90130067

Herria Localidad	DEBA	Errepidea Carretera	GI-3210	K.P.	2+300
				P.K.	3+200


Sare mota Tipo de red	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento <input type="checkbox"/> Saneamiento	Juztifkazioa Motivo	<input checked="" type="checkbox"/> Renovación red <input type="checkbox"/> Ampliación red	<input type="checkbox"/> Reparación programada <input type="checkbox"/> Reparación urgente	Afekzio-mota Tipo de afección	<input checked="" type="checkbox"/> Cruce <input checked="" type="checkbox"/> Paralelismo
--------------------------	--	------------------------	---	---	----------------------------------	--

OBREN DESKRIBAPENA - DESCRIPCION:

La obra consiste en la renovacion de la red existente de fibrocemento DN 125mm. localizada en la carretera.

Se propone la instalación bajo cuneta de una nueva conducción de fundición dúctil DN 125 mm., en una longitud aproximada de 900 metros.

En la imagen adjunta se indica la posición actual de la tubería y se observa el parche de asfaltado realizado tras la reparación de una avería.




Fdo: Teresa Peñalba Sabaté


JEFA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

OBRA: ABAST. POLIGONO ITZIAR - MURGIZAR Y XOXOTE	CTRA: GI-3210	DEBA
--	---------------	------

ESTADO PROYECTADO



SECCION TIPO



POLIGONO
ITZIAR



MURGILZAR



Proyecto / Proiektu:

ABAST. POLIGONO ITZIAR - MURGILZAR Y XOXOTE

Titulo del plano / Plano Izenburua:

PLANTA SSAA - EUSKALTEL

Escala / Eskala

1 / 3.500

Fecha / Data

Iraila - 2021

Plano Nº / Plano Zkia

SSAA

Hoja Nº / Orria Zkia

1 de 4



	Proyecto / Proiektu: ABAST. POLIGONO ITZIAR - MURGIZAR Y XOXOTE	Escala / Eskala 1 / 3.500	Plano Nº / Planoa Zkia SSAA
	Título del plano / Plano Izenburua: PLANTA SSAA - NORTEGAS	Fecha / Data Iraila - 2021	Hoja Nº / Orria Zkia 2 de 4



POLIGONO ITZIAR



MURGILZAR

 <p>Gipuzkoako Urak S.A.</p>	Proyecto / Proiektu: ABAST. POLIGONO ITZIAR - MURGILZAR Y XOXOTE	Escala / Eskala 1 / 3.500	Plano Nº / Planoa Zkia SSAA
	Título del plano / Plano Izenburua: PLANTA SSAA - IBERDROLA	Fecha / Data Iraila - 2021	Hoja Nº / Orria Zkia 3 de 4



POLIGONO
ITZIAR



MURGILZAR

 <p>Gipuzkoako Urak S.A.</p>	Proyecto / Proiektu: ABAST. POLIGONO ITZIAR - MURGIZAR Y XOXOTE	Escala / Eskala 1 / 3.500	Plano Nº / Planoa Zkia SSAA
	Título del plano / Plano Izenburua: PLANTA SSAA - TELEFONICA	Fecha / Data Iraila - 2021	Hoja Nº / Orria Zkia 4 de 4